



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной  
А.В. Сучков

«18» марта 2021 года

## ПЛАН

### мероприятий по устранению выявленных нарушений в ходе проверки 11 марта 2021 г.

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты допускается использование технического, подвального и цокольного этажа, и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	Направлено письмо в ДТСЗН города Москвы от 16.03.2021 № и-68/21, 18.03.2021 № и-71/21	Юрисконсульт, заместитель директора по безопасности	11.08.2021	
2.	Лестницы на путях эвакуации не имеют ограждений с перилами.	Направлено письмо в ДТСЗН города Москвы от 16.03.2021 № и-68/21, 18.03.2021 № и-71/21	Юрисконсульт, заместитель директора по безопасности	11.08.2021	
3.	В помещениях учреждения световые оповещатели «Выход» установлены с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.	Привлечение подрядной организации по ТО системы пожарной безопасности	Заместитель директора по безопасности	18.03.2021	Нарушение устранено

Заместитель директора по безопасности

А.А. Юрасов